



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Республике Карелия
г. Петрозаводск, ул. Дзержинского, д. 9, "телефон доверия" 79-99-99, тел. 78-28-51,
E-mail: gu@10.mchs.gov.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
г. Петрозаводск, ул. Правды, д. 25а, тел. 730232, факс 730241, тел. доверия 79-99-99,
E-mail: ugpnkarelia@mail.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Петрозаводску
г. Петрозаводск, ул. Правды, д. 25а, тел. 730232, факс 730241, тел. доверия 79-99-99,
E-mail: gpn_ptz@10.mchs.gov.ru

ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ ПОЖАРНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ № 36/3

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1 - собственник, 2 - арендатор, 3 - должностное лицо)

Вручается: МУНИЦИПАЛЬНОМУ БЮДЖЕТНОМУ ДОШКОЛЬНОМУ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ ПЕТРОЗАВОДСКОГО ГОРОДСКОГО
ОКРУГА "ДЕТСКИЙ САД № 38 "РУМЯНЫЕ ЩЕЧКИ", ИНН 1001035400, юридический
адрес: 185003, РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ, ПЕТРОЗАВОДСК ГОРОД, КУЗЬМИНА
(ГОЛИКОВКА Р-Н) УЛИЦА, 13А.

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения начальника отдела надзорной деятельности и
профилактической работы по г. Петрозаводску управления надзорной деятельности и
профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Карелия
Бахилина Дениса Рудольфовича от 26 января 2022 г. № 36, учетный номер выездной
проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий
10220061000201604909.

в период с 03 февраля 2022 г. по 16 февраля 2022 г.

1) начальником отделения отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Петрозаводску управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Карелия Савин Алексей Юрьевич.

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

Проведено контрольное (надзорное) мероприятие - внеплановая выездная проверка

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица

И.о. заведующего Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Петрозаводского городского округа "Детский сад № 38 "Румяные щечки" Давыдова Ирина Алексеевна

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5
1.	Ширина эвакуационных выходов из групповых ячеек менее 1,2 м.	Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – ФЗ-123), ст. 4, ч. 4; ст. 6, ч. 1; Свод правил 1.13130.2020 п. 5.1.4 Минимальная ширина эвакуационных выходов из помещений и зданий должна быть не менее 1,2 м при числе эвакуирующихся через указанные выходы более 15 человек.	01.02.2023	
2.	Лестницы 3-го типа размещены на расстоянии менее 1 м от плоскости оконных проемов.	Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент	01.02.2023	

		о требованиях пожарной безопасности» (далее – ФЗ-123), ст. 4, ч. 4; ст. 6, ч. 1; Свод правил 1.13130.2020 п. 4.4.7 Лестницы 3-го типа следует выполнять из негорючих материалов и размещать у глухих (без световых проемов) частей стен класса пожарной опасности не ниже K1 с пределом огнестойкости не ниже REI(EI)30. Эти лестницы должны иметь площадки на уровне эвакуационных выходов, ограждения высотой не менее 1,2 м и располагаться на расстоянии не менее 1 м от плоскости оконных проемов.		
3.	Эвакуационные выходы расположены не рассредоточенно.	Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – ФЗ-123), ст. 4, ч. 4; ст. 6, ч. 1; Свод правил 1.13130.2020 п. 4.2.16 При необходимости наличия двух и более эвакуационных выходов они должны быть расположены рассредоточенно.	01.02.2023	
4.	Ширина лестничных маршей менее 1,35м.	Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – ФЗ-123), ст. 4, ч. 4; ст. 6, ч. 1; Свод правил 1.13130.2020 п. 4.4.1 Ширина пути эвакуации по лестнице,	01.02.2023	

		предназначенной для эвакуации людей, в том числе расположенной в лестничной клетке, должна быть не менее ширины любого эвакуационного выхода на нее, но не менее: а) 1,35 м - для зданий класса Ф1.1.		
5.	Ширина горизонтальных участков путей эвакуации менее 1,2 м.	Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – ФЗ-123), ст. 4, ч. 4; ст. 6, ч. 1; Свод правил 1.13130.2020 п. 5.1.2 Ширина пандусов и горизонтальных участков путей эвакуации, по которым могут эвакуироваться более 15 человек, должна предусматриваться не менее 1,2 м.	01.02.2023	
6.	Ширина выходов в свету - менее 0,8 м. (1 этаж: раздевалка 1 - 0,74м в тамбур, 0,73 м в группу 35; раздевалка 27 – 0,75 в коридор 30, - 0,74м в группу 23; группа 23 – 0,75м в умывальную 22; раздевалка 12 – 0,74м в тамбур 13 и наружу, - 0,74м в группу 14; умывальная 22 – 0,74 в тамбур 19; кладовая 32 – 0,74м в коридор 30; кладовая 26 - 0,74м в коридор 24; кабинет 31 - 0,74 м в коридор 30, кастелянша 3 – 0,74 м в прачечную 5; прачечная 5 – 0,73 м в коридор 24; пищеблок 7 – 0,74 в тамбур 6; тамбур 6 – 0,74 м в кухню 9, - 0,74м наружу; 2 этаж: музыкальный зал 1 – 0,74 в лестничную клетку, 0,74 в кабинеты 2 и 3; группа 7 – 0,74 в раздевалку 9, - 0,74 в умывальную 5; раздевалка 9 – 0,74 в коридор 11; кабинет 10 – 0,74 м в коридор 11;	Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – ФЗ-123), ст. 4, ч. 4; ст. 6, ч. 1; Свод правил 1.13130.2020 п. 4.2.19 Ширина эвакуационных выходов должна быть, как правило, не менее 0,8 м. Из технических помещений и кладовых площадью не более 20 м без постоянных рабочих мест, туалетных и душевых кабин, санузлов, а также из помещений с одиночными рабочими местами, допускается предусматривать	01.02.2023	

коридор 11 – 0,74 в умывальную 12, - 0,74 в группу 14; группа – 0,73 в раздевалку 16; кабинет 17 – 0,73 м в коридор 18, умывальная 22 – 0,73 м в лестничную клетку и группу 21; коридор 18 – 0,74 м в раздевалку 19; раздевалка 19 – 0,74 м в группу 21).	эвакуационные выходы шириной не менее 0,6 м.		
---	--	--	--

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.



Заведующий Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Петрозаводского городского округа "Детский сад № 38 "Румяные щечки"
Лихачёва Валерия Дмитриевна

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

(подпись)

Начальник отделения отдела надзорной деятельности и профилактической работы ОНДиПР по г. Петрозаводску УНДиПР ГУ МЧС России по Республике Карелия, Савин А.Ю.

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку)

(подпись)

